



優世環境科技有限公司

VICTORY Environmental Engineering Co., Ltd.

電話：04-25335784 (代表號) 傳真：04-25327575

原管理單	TA-01
啟用日期	T9411
版次	1.01

* 嚴格選擇工料，品質功能最優，責任品質配合微生物群細菌馴養施工法，誠信服務，維護高級環境衛生 *

【污水/機電 保養維護單】

客戶：S1 智匯中心(大樓) 台照

保養日期：107年 5 月 11 日

工程名稱：污水(機械)設備保養維護檢查

第 1 頁共 1 頁

污水處理設備保養代操作服務、操作維護保養內容如下：

項目	操作保養內項目:	正常	異常	備註	
控制盤	①曝氣鼓風機啟動電源測試	✓		RST 重測 OK [A.B.組]	
	②調節鼓風機啟動電源測試	✓		" " [C.D.組]	
	③調節泵啟動電源測試	✓		A.B. x 2 台 OK	
	④污泥泵啟動電源測試	✓		Fine 調整 變 1/2 H	
	⑤迴流泵啟動電源測試	✓		同上	
	⑥放流泵啟動電源測試	✓		A.B. 泵 (各 2 台) 排 OK	
	⑦(加藥機啟動電源測試)		✓		
	⑧(過濾桶啟動電源測試)				
機械設備	曝氣鼓風機	①壓力錶試檢	✓	A.B. 組	±0.4 kg/cm ² [壓力 OK]
		②培林運轉檢查	✓	"	3HP 馬力 (車軸 OK)
		③馬達運轉檢查(電流: ,)	✓	"	電流 100 重測 OK
		④鼓風機油油量	✓	"	油錶 OK
		⑤鼓風機軸承油	✓	"	手 (齒輪油錶 OK)
		⑥濾網、墊片 濾網更新	✓	"	油封正常
機械設備	調節鼓風機	①風量調整檢查	✓	C.D. 組	±0.4 kg/cm ² [壓力 OK]
		②培林運轉檢查	✓	"	3HP 馬力 (車軸 OK)
		③馬達運轉檢(電流: , , ✓)	✓	"	電流 100 重測 OK
		④鼓風機系浦運轉檢查(沉水式)	✓	"	油錶 OK
		⑤濾網、墊片 濾網更新	✓	"	油封 OK
		⑥加藥機			
槽體視查部份	①化糞槽(固液分離槽)	✓		備註	
	②(初)沉澱分離槽(截油槽)	✓			
	③脫臭槽(消化槽)	✓			
	④(曝氣)槽	✓		1. 污水(沉澱池)水位檢查及水位檢視 OK	
	⑤接觸氧化槽 OR (流體化床分離槽)	✓		2. 儀控設施作動確認及運作(微調) OK	
	⑥曝氣槽	✓		3. 鼓風機油氣沫及處理	
	⑦污泥(壓縮)貯槽	✓			
	⑧消毒藥液貯槽	✓			
清運紀錄	*備註*			月抽取數量(噸/車)	
	①化糞槽(水肥抽取) <註:依合約內容>			(..... 噸/..... 車)	
	②濃縮污泥槽(污泥抽取) <註:合約外,另計>			(..... 噸/..... 車)	
水錶	水錶記錄	智匯中心	度	OK	
電錶	電錶記錄	"	度	380V 測電壓量測 OK	



保養人員：**工程師 陳錦發**

管理委員會：**許明奇**

第一、二聯(白、藍)：工程資料組 第三聯(紅)：社區存查聯

更新 OK