



客戶名稱: 佑順 SI 智匯中心 TEL:

工程名稱: 弱電設備 TEL:

設備安裝測試 一般維修 叫修服務 定期維修

維修項目 故障狀況 處理情形

監視系統 測試 DVR 回放影像正常硬碟正常監視器角度調整 (DVR1. B2F. 82 車位影像遺失及其他等 5 隻影像已修復)

公共對講系統 測試功能正常回撥管理室正常

室內對講系統 測試門外門口机及回撥管理室正常

車道系統 測試綠燈紅燈指示燈柵欄机線圈功能正常

中央監控系統 測試各車位高低水位救位電水錶、門位、電梯運轉功能正常

門禁系統 測試公共門禁、卡片、電子信箱功能正常

緊急求救系統 測試 B1-B2 停車場、1F~12F 廁所壓扣功能正常

電話、網路 測試撥打外線、連接網路、分享器測試功能正常

更換零件名稱	數量	單價	複價	備註	叫修時間	自	日	時	至	日	時
					預程時間	自	日	時	至	日	時
					維修時間	自	日	時	至	日	時
					合計工時		日	時		人	
					工資費用						
材料費用小計					工資小計						
合計		稅金			總計						

廠商簽名: 陳建凱 客戶簽名: [Signature] 日期: 107 年 5 月 9 日



備註:

第一聯: 白 (客戶聯) 第二聯: 黃 (請款聯) 第三聯: 藍 (存根聯)